

Pułtusk, 19 lutego 2019 r.

### Do Wykonawców

Zamawiający, Gmina Pułtusk, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) udostępnia treść zapytań, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Remont i modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku – poprawa warunków rozwoju dzieci oraz ułatwienie dostępu do zajęć sportowych” (III etap):

**Pytanie 1:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z zakresem przedstawionym w przedmiarze robót?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny ofertowej w oparciu o całą udostępnioną dokumentację projektową, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów także nie przewidzianych w przedmiarze.

**Pytanie 2:** Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o zakres związany z wykonaniem ław betonowych pod obrzeża.

Odpowiedź: Tak, w wycenie należy ująć wykonanie ław betonowych. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

**Pytanie 3:** Prosimy o potwierdzenie, że koszt nadzoru konserwatorskiego jest po stronie Zamawiającego;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, koszt nadzoru konserwatorskiego jest po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 4:** Zgodnie z informacją zawartą na stronie 16 PFU poliuretan + ET ułożone są na warstwie piasku gr 15 cm. Jest to błąd projektowy uniemożliwiający późniejsze użytkowanie boiska i dołożenie 2cm warstwy kruszywa nie zagwarantuje równości powierzchni poliuretanowej boiska. Prosimy o rozszerzenie przedmiotu zamówienia o zakres związany z koniecznością dodatkowego wykorytowania i wykonania warstwy kruszywa łamanego gr min 15 cm.

Odpowiedź: W wycenie proszę ująć wykonanie warstwy odsączającej na istniejącej podbudowie w postaci piasku gr. 5 cm, kolejno warstwę wyrównawczą z miazgi kamiennego gr 5cm, na której należy wykonać 10 cm warstwę betonu niekonstrukcyjnego zatartego na gładko, na której układana będzie już docelowa warstwa stabilizująca na bazie granulatu gumowego gr. 3,5cm oraz warstwa wierzchnia w postaci nawierzchni syntetycznej – poliuretanowej systemowej (dwuwarstwowa), gr. 13mm.

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp, informuje, że przedłuża termin składania ofert do 26 lutego 2019 r. do godz. 12<sup>00</sup>. Otwarcie ofert nastąpi 26 lutego 2019 r. o godz. 12<sup>15</sup>. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Dokonana modyfikacja wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Sporządziła: M. Chmielewska/ZZP

*M. Chmielewska*

BURMISTRZ  
*Wojciech Gregorczyk*  
Wojciech Gregorczyk