

Pułtusk, 25 lutego 2019 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Wykonania robót budowlanych dla inwestycji pn. „Remont i modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku – poprawa warunków rozwoju dzieci oraz ułatwienie dostępu do zajęć sportowych” (III etap)

Zamawiający, Gmina Pułtusk, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający w Programie Funkcjonalno – Użytkowym dotyczącym boiska wielofunkcyjnego wprowadza zapis dotyczący nawierzchni boiska, która musi być zgodna z normą PN EN 14 904:2009.

Jednocześnie Zamawiający, Gmina Pułtusk, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) udostępnia treść zapytań, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pytanie 1 (dotyczy Pytania 4 z dnia 19.02.2019r.): Zamawiający udzielił w dniu 19.02 odpowiedzi, która jest niefortunna, jest nieadekwatna do pytania i zmienia zakres robót na niezgodny ze standardami w branży.

Zamawiający podaje:

Biorąc pod uwagę zakres robót podany w przedmiarze robót w poz. 1

„*Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - analogia usunięcie warstwy poliuretanowej*”

odpowiedź Zamawiającego wprowadza nowy zakres robót, który jest niezgodny z przedmiarem.

Jeśli w zakres robót wchodzi najpierw demontaż systemu nawierzchni sportowej pu (z warstwą typu ET) to wystarczy przygotować (wyrównać, dogęścić jeśli to potrzebne) podbudowę w celu instalacji nowego systemu.

Jako doświadczony wykonawca systemów nawierzchni sportowych pu stwierdzamy, że odpowiedź Zamawiającego wprowadza niewłaściwe wytyczne i konieczna jest ich zmiana.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dnia 19.02.2019r., jednocześnie zamieszcza zaktualizowany w tym zakresie przedmiar robót.

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp, informuje, że przedłuża termin składania ofert do **01 marca 2019 r.** do godz. 12⁰⁰. Otwarcie ofert nastąpi **01 marca 2019 r.** o godz. 12¹⁵. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Dokonana modyfikacja wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Sporządziła: M. Chmielewska/ZZP

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk