



IPŚP.041.11.2019

Pułtusk 12.08.2019 r.

Dotyczy „wykonania robót budowlanych polegających na budowie boiska w parku osiedlowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Uwaga. Zamawiający skorygował opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych i przedmiar robót.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. piłkochwyty aluminiowe czy stalowe.
2. sprzęt do siatkówki aluminiowy czy stalowy.
3. kosz do koszykówki jednoślupowy czy dwuślupowy.
4. tablica do koszykówki 1,20x0,90 czy 1,05x1,80
5. nawierzchnia poliuretanowa natryskowa (13 mm) czy zgodnie z rys 16mm (np.8+8)
6. Prosimy o potwierdzenie, że odwodnienie liniowe (rysunku przekrojowy) nie dotyczy przedmiotu Zgodnie z opisem odprowadzenie wody z powierzchni boiska będzie się odbywać powierzchniowo poprzez spadek na tereny zielone
7. W opisie technicznym jest furtka 1,0x2,0m² natomiast w przedmiarach wymieniona jest furtka niestandardowa (nieдоступna) o wym. do 1,50x 2m² Prosimy o potwierdzenie że furtka winna mieć wymiar zgodny z opisem;
- 8 prosimy potwierdzenie możliwości dojazdu do nowobudowanego boiska ze względu na trwające urządzenia parku, w ramach którego ma zostać urządzona zieleń oraz mała architektura.
- 9 prosimy o usunięcie poz nr 2; korytowanie na głębokość 42cm jest już liczone w poz. 3;
10. prosimy o usunięcie poz. nr 14; korytowanie na głębokość 42cm jest już liczone w poz. 15;
11. Czy siatka piłkochwytu zgodnie z przedmiarem winna mieć parametry: 10x10mm splot 2,3mm czy też zgodnie z opisem 8x8 splot 5mm?
12. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie kostki betonowej dotyczy opaski boiska o szer. 0,5m;



Pułtusk

nowoczesnym miastem z tradycjami

**URZĄD MIEJSKI
W PUŁTUSKU**
06 – 100 Pułtusk
ul. Rynek 41

tel. (23) 692 00 01
tel. (23) 692 82 41
fax (23) 692 42 96

NIP: 568 10 02 154
REGON: 000525955

um@pultusk.pl
www.pultusk.pl



Odpowiedź:

Pyt. 1,2,3,4,5, 7,11.

Zgodnie z poprawionym opisem i przedmiarem robót.

Pyt. 6

Zgodnie z opisem odprowadzenie wody z powierzchni boiska będzie się odbywać powierzchniowo poprzez spadek na tereny zielone.

Pyt. 8

Istnieje możliwość dojazdu . Prace związane ze strefami zieleni zostały zakończone. Należy uwzględnić przywrócenie terenu do stanu istniejącego.

Pyt. 9,10

Zgodnie z poprawionym przedmiarem.

Pyt. 12

Wykonanie kostki betonowej dotyczy opaski oraz chodnika - powierzchnia wyliczona w przedmiarach.

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dn. 19.08.2019 r. do godz. 10.00. Miejsce składania i godzina otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Sobiecki
Tomasz Sobiecki
Zastępca Burmistrza

Referat w sprawie pozyskiwania
Środków budżetowych



Pułtusk

nowoczesnym miastem z tradycjami

URZĄD MIEJSKI
W PUŁTUSKU
06 – 100 Pułtusk
ul. Rynek 41

tel. (23) 692 0001
tel. (23) 692 8241
fax (23) 692 42 96

NIP: 568 10 02 154
REGON: 000525955
um@pultusk.pl
www.pultusk.pl