



Dotyczy: Dostawy oraz montażu automatycznej miejskiej toalety publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do lokalizacji w terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków.

Pytania do zapytania ofertowego

1. Czy zamawiający dopuszcza w toalecie rozwiązanie automatycznego spłukiwania muszli ustępowej: muszla spłukiwana jest automatycznie po naciśnięciu przycisku do wejścia, automatycznie przy wyjściu oraz automatycznie bezdotykowo na żądanie użytkownika obecnego w kabinie toalety?

Odpowiedź: Spłukiwanie automatyczne, bezdotykowe i na żądanie użytkownika obecnego w kabinie toalety.

2. W opisie przedmiotu zamówienia brak informacji dotyczącej materiału na elewację zewnętrzną. Materiał elewacyjny jest bardzo istotnym czynnikiem cenotwórczym. Proszę o określenie materiału elewacyjnego.

Odpowiedź: Elewacja z tynku dyspersyjnego odpornego na wilgoć z wstawką granitową na ścianie zewnętrznej (ściana na której znajduje wejście) ½ szerokości ściany.

W związku z zapytaniami termin składania ofert przedłuża się do dnia:

5 kwietnia do godziny 10.00.

Z-pp. BURMISTRZA
Tomasz Sobiecki
Tomasz Sobiecki
Zastępca Burmistrza

Sporządził: Marta Lukawska/KRS

01.04.2019 r. *ML*



Pułtusk

nowoczesnym miastem z tradycjami

**URZĄD MIEJSKI
W PUŁTUSKU**
06 – 100 Pułtusk
ul. Rynek 41

tel. (23) 692 00 01
tel. (23) 692 82 41
fax (23) 692 42 96

NIP: 568 10 02 154
REGON: 000525955

um@pultusk.pl
www.pultusk.pl