



Pułtusk, 30.09.2019 r.

ZZP.271.25.2019.

Dot. postępowania przetargowego na Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 17 Sierpnia 58 w Pułtusku

Gmina Pułtusk - Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu

Pytanie:

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej instalacji odgromowej lub uszczegółowienie ilości prac do wykonania tj. ilość przewodów uziemiających na dachu, ścianach, ilość złączy kontrolnych, ilość bednarki oraz średnice prętów i przekrój bednarki jakie należy zastosować

Odp.

Zamawiający nie dysponuje projektem instalacji odgromowej. Poniżej wykaz materiałów:

- przewody uziemiające i wyrównawcze FeZn 30x4 - 72 m
- przewody nienaprężne poziome z pręta stalowego ocynkowanego dn 8 mm - 115 m (dach)
- przewody odprowadzające z pręta stalowego ocynkowanego dn 8 mm wciągane do rur ochronnych - 48 m (sciany)
- ZK - pręt-pręt - 6 szt.
- iglice na kominach - 10 szt.
- puszki z tworzywa sztucznego (140x140 mm) - 6 szt. (połączenie z przewodami uziemiającymi)
- złącze rynnowe do rynny okapowej na dachu i blachy - 6 szt.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu nr ZZP.271.25.2019. do dnia:

07.10.2019 r., godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.10.2019 r., godz. 10.30.

Miejsce składania ofert oraz ich otwarcia pozostaje bez zmian

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Sobiecki
Tomasz Sobiecki
Zastępca Burmistrza

Sporządził: Iwona Jaskulska/ZZP
e-mail: iwona.jaskulska@pultusk.pl,
tel. (23) 692 00 68



Pułtusk

nowoczesnym miastem z tradycjami

URZĄD MIEJSKI
W PUŁTUSKU
06 – 100 Pułtusk
ul. Rynek 41

tel. (23) 692 00 01
tel. (23) 692 82 41
fax (23) 692 42 96

NIP: 568 10 02 154
REGON: 000525955

um@pultusk.pl
www.pultusk.pl